



**MUZEUM**  
sztuki  
nowoczesnej  
w Warszawie

museum of modern art  
in Warsaw

pańska 3 t +48 22 596 40 10  
00-124 Warszawa f +48 22 596 40 22  
polska/poland www.artmuseum.pl  
info@artmuseum.pl

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r.

**Do:**

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Wykonanie, dostawę oraz montaż zabudów stolarskich i elementów mocujących pod ekspozycje dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;*  
Znak postępowania: ZP/11/PN/9/WWB/MSN/2012

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm., zwanej dalej: „ustawą Pzp.”) informuje, iż w toku postępowania wpłynęły następujące pytania do SIWZ, w związku z czym, na podstawie art. 38 ust. 1 udziela poniższych odpowiedzi:

#### Pytanie

*Czy zamawiający uzna za spełniony warunek zabezpieczenia materiałów do stopnia co najmniej trudnozapalności, jeżeli wykonawca zastosuje sklejkę grub. 12mm posiadającą euroklasę DsId0 na podstawie badań ITB w Warszawie?*

#### Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony warunek zabezpieczenia p.poż. do stopnia reakcji na ogień w klasie DsId0.

**Pytanie:**

*Czy zamawiający uzna za spełniony warunek zabezpieczenia materiałów do stopnia co najmniej trudnozapalności, jeżeli wykonawca zabezpieczy elementy drewniane środkami powierzchniowo, ognioochronnymi typu Fobos?*

**Odpowiedź**

Zamawiający uzna za spełniony warunek zabezpieczenia p.poż., jeżeli Wykonawca zabezpieczy elementy drewniane środkami powierzchniowo - ognioochronnymi.

**Pytanie**

*Czy zamawiający akceptuje ręczne malowanie kubików farbami matowymi do ścian?*

**Odpowiedź**

Zamawiający akceptuje ręczne malowanie kubików farbami matowymi do ścian.

**Pytanie**

*Czy zamawiający zgadza się na zastąpienie poliwęglanu litego mlecznego pleksą z folią mleczną?*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zgadza się na użycie pleksi z folią mleczną.

24

Tomasz Koziej

Kierownik Operacyjny  
Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie

